

BRANNINSTRUKS SØNDREHALLEN:



**VIKTIGE TELEFONNUMMER: BRANN 110- POLITI 112-
AMBULANSE- 113**

Brannvernleder: Nina Granerud Fjeld tlf. 979 66 357.

**Øvrig brannvern: Trond Bjørkelund tlf. 924 12 231 -Sven Lindahl tlf.
938 72 255**

1. BRANNALARMER

Det er tradisjonell brannalarm på bygget med sirenevarsling og direkte varsling til brannvesenet.

2. RØMNINGSVEIER



og en må gjøre seg kjent med de forskjellige rømningsveiene ut fra sin arbeids- og/eller oppholdsplass i bygget.

Rømningsveiene er markert med grønne skilt og piler, følg pilene. Hver



døren ved teknisk svikt ikke åpnes ved brannalarm, kan døren åpnes ved å bruke manuell døråpner som er de grønne boksene som er plassert på veggen ved siden av disse dørene.

Utløst brannalarm i hall og trapp vil også åpne røykluker i tak

Samt starte oppeising av skillevegger i hall.

Hvis strøm skulle bortfalle vil brannalarmanlegg, røykluker branntavle, dørautomatikk samt nød og ledelys uansett styres via batteri.

Enkelte av de markerte rømningsveiene vil normalt være låst men åpnes automatisk ved en brannalarm. Dersom

3. SAMLINGSPLASSER

Samlingsplass ved brann i Søndrehallen er foran hovedinngangen på Klubbhuset.

4. SLUKKEUTSTYR

Alle må gjøre seg kjent med hvor det finnes brannslukningsapparater/ brannslanger og vite hvordan disse brukes. Brannslukkeapparat og brannslange er markert med skilt på vegg/dør.

5. MANUELLE BRANNVARSLERE



Dersom det bryter ut brann og alarmen ikke utløses må man løse ut med de manuelle brannvarslerne dersom man ikke umiddelbart klarer å slukke brannen. Disse varsler direkte til brannvesenet og er plassert i ved nødutgangene. Gjør deg kjent med plassering. Hvis brannvarsler blir utløst ved et uhell og man er helt sikker på at det ikke er noen brann så ring alarmsentralen på tlf. 67 97 81 40 og avbryt utrykningen, varsle brannvern umiddelbart etter.

6. PROSEDYRE VED BRANNALARM

Hvis brannalarmen utløses må alle forlate bygningen via nærmeste rømningsvei og møte på angitt samlingsplass. Ansvarlig brannvern kontrollerer branntavlen som er plassert ved hovedinngangen for orientering om hvilken alarm som er utløst. Slukk brannen hvis det er forsvarlig. Ansvarlig for kontroll informerer alarmsentralen ved eventuell falsk alarm/ slukking av brann og tilbakestill alarmen og gir beskjed om/ og når det er klart for å gå inn igjen i bygningen.