

BRANNINSTRUKS SØNDREHALLEN:

VIKTIGE TELEFONNUMMER: BRANN 110- POLITI 112- AMBULANSE- 113

Brannvernleder: Nina Granerud Fjeld tlf. 979 66 357.

Øvrig brannvern: Trond Bjørkelund tlf. 924 12 231 – Svein Aasberg tlf. 93483264.

1. BRANNALARMER

Bygget er utstyrt med heldekkende brannalarmanlegg med direkte varsling til 110 – Sentral

2. RØMNINGSVEIER



Rømningsveiene er markert med grønne skilt og piler, følg pilene. Hver og en må gjøre seg kjent med de forskjellige rømningsveiene ut fra sin arbeids- og/eller oppholdsplass i bygget.



Enkelte av de markerte rømningsveiene vil normalt være låst men åpnes automatisk ved en brannalarm. Dersom døren ved teknisk svikt ikke åpnes ved brannalarm, kan døren åpnes ved å bruke manuell døråpner som er de grønne boksene som er plassert på veggene ved siden av disse dørene.

Utløst brannalarm i hall og trapp vil også åpne røyk luker i tak samt starte oppheising av skillevegger i hall.

Hvis strøm skulle bortfalle vil brannalarmanlegg, røyk luker branntavle, dørautomatikk samt nød og lede lys uansett styres via batteri.

3. SAMLINGSPLASSER

Samlingsplass ved brann i Søndrehallen er foran hovedinngangen på Klubbhuset.

4. SLUKKEUTSTYR

Alle må gjøre seg kjent med hvor det finnes brannslukningsapparater/ brannslanger og vite hvordan disse brukes. Brannslukkeapparat og brannslange er markert med skilt på vegg/dør.

5. MANUELLE BRANNVARSLERE



Dersom det bryter ut brann og alarmen ikke utløses må man løse ut med de manuelle brannvarslerne dersom man ikke umiddelbart klarer å slukke brannen. Disse varsler direkte til brannvesenet og er plassert i ved nødutgangene. Gjør deg kjent med plassering. Hvis brannvarsler blir utløst ved et uhell og man er helt sikker på at det ikke er noen brann så ring alarmsentralen på tlf. 67 97 81 40 og avbryt utrykningen, varsle brannvern umiddelbart etter.

6. PROSEDYRE VED BRANNALARM

Hvis brannalarmen utløses, må alle forlate bygningen via nærmeste rømningsvei og møte på angitt samlingsplass. Ansvarlig brannvern kontrollerer brann tavlen som er plassert ved hovedinngangen for orientering om hvilken alarm som er utløst. Slukk brannen hvis det er forsvarlig. Ansvarlig for kontroll informerer alarmsentralen ved eventuell falsk alarm/ slukking av brann og tilbakestill alarmen og gir beskjed om/ og når det er klart for å gå inn igjen i bygningen.